

प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/18531/SHR/SAHARANPUR/346/CFO

दिनांक: 04-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स LORD MAHAVIRA ACADEMY, DARA KOTTALA SAWAD ANDROON, CHILKANA ROAD, SAHARANPUR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता KH NO 1691, DARA KOTTALA SAWAD ANDROON, CHILKANA ROAD, SAHARANPUR तहसील - SAHARANPUR जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	3	0	9.90 mt.

तथा प्लॉट एरिया 1366 sq.mt है। भवन का अधिभोग LORD MAHAVIRA ACADEMY, DARA KOTTALA SAWAD ANDROON, CHILKANA ROAD, SAHARANPUR (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक 07-07-2023 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री JINESHWARDASS JAIN के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-07-2023 से 06-07-2026 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : As per FSSO Saharanpur report.....During the inspection of existing educational building fire fighting fire extinguishers, hose reel system, down comer system, terrace tank 10,000 ltr, terrace pump 450 lpm, manually operated fire alarm system, exist sign, pa system are installed in working condition. NOC is issued as per GO no 18 CH PU 8 2022 90534 2016 T C Dated 07 01 2022.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(PRATAP SINGH)

[3915405AF02BAD4FE9CC32D94894E333C28CF67D]

07-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 07-07-2023
स्थान : SAHARANPUR



प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

पूआईडी संख्या: UPFS/2020/17856/SHR/SAHARANPUR/334/CFO

दिनांक: 04-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स LORD MAHAVIRA ACADEMY, DARA KOTTALA BERRUN SAWAD, CHILKANA ROAD, SAHARANPUR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता KHASRA NO.-1129, DARA KOTTALA BERUN SAWAD, CHILKANA ROAD, SAHARANPUR तहसील - SAHARANPUR जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	3	0	10.35 mt.

तथा प्लॉट एरिया 13154.72 sq.mt है। भवन का अधिभोग LORD MAHAVIRA ACADEMY, DARA KOTTALA BERRUN SAWAD, CHILKANA ROAD, SAHARANPUR (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक 07-07-2023 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री JINESHWAR DASS JAIN के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-07-2023 से 06-07-2026 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : As per FSSO Saharanpur report.....During the inspection of existing educational building fire fighting fire extinguishers, hose reel system, down comer system, terrace tank 10,000 ltr, terrace pump 450 lpm, manually operated fire alarm system, exist sign, pa system are installed in working condition as per NBC 2016.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(PRATAP SINGH)

[3915405AF02BAD4FE9CC32D94894E333C28CF67D]

07-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 07-07-2023
स्थान : SAHARANPUR

